



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIDADE DE LICITAÇÕES

Cuida-se de pedido de esclarecimento para o edital do Pregão Eletrônico SRP nº 59/2019, dirigido via e-mail, às 11h07min de 11/10/2019, à Unidade de Licitações do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pela empresa Nema Energy.

DO QUESTIONAMENTO:

“Bom dia

Com relação ao P.E. 59/2019 temos um questionamento:

- 1) No item 2 – Gerador 700 kVA, fala-se em medidas máximas da carenagem do Grupo Gerador, o nosso gerador padrão tem umas medidas um pouco maiores, gostaria de saber se serão atendidas as seguintes medidas 6,0 x 2,1 x 3,5 metros.
Salientamos que nossa carenagem, com as medidas acima, foram homologados pelos nossos fabricantes de motores (SCANIA e VOLVO).”

DA ANÁLISE E RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL:

“Segue resposta.

- 1) As dimensões foram definidas em função do local a ser instalado, conforme consta no subitem B (5,5 X 2,5 X 2,5) do item do anexo A do termo de referência. Portanto as dimensões propostas não se adequam as nossas necessidades.

WESLEY AMÂNCIO DE MELO
Engenheiro eletricista

Setor de Infraestrutura Física
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
Gerência Administrativa
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
ebserh.gov.br |(34) 3318-5205”