



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000939/2017-17 **Pregão SRP** 116 / 2017 **Data da Emissão:** 09/05/2018

Abertura: Dia: 23/05/2018 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 9.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Inverter. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, monofásico, 60 Hz. Etiqueta nacional de conservação de energia – ENCE classe A. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	10,00	_____	_____
2	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Inverter. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, monofásico, 60 Hz. Etiqueta nacional de conservação de energia – ENCE classe A. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	10,00	_____	_____
3	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Inverter. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, monofásico, 60 Hz. Etiqueta nacional de conservação de energia – ENCE classe A. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	10,00	_____	_____
4	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 22.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Inverter. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, monofásico, 60 Hz. Etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE classe A. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	5,00	_____	_____
5	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 30.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Inverter. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, monofásico, 60 Hz. Etiqueta nacional de conservação de energia – ENCE classe A. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	5,00	_____	_____
6	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 36.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Inverter Piso Teto. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, monofásico, 60 Hz.	Unidade	3,00	_____	_____



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000939/2017-17 **Pregão SRP** 116 / 2017 **Data da Emissão:** 09/05/2018

Abertura: Dia: 23/05/2018 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	Etiqueta nacional de conservação de energia – ENCE classe D. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano para o aparelho e 03 (três) anos para o compressor ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado. Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 48.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Inverter Piso Teto. Controle remoto sem fio. Alimentação 380 V, trifásico, 60 Hz.	Unidade	3,00	_____	_____
8	Etiqueta nacional de conservação de energia – ENCE classe B. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano para o aparelho e 03 (três) anos para o compressor ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado. Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 54.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Inverter Piso Teto. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, trifásico, 60 Hz.	Unidade	3,00	_____	_____
9	Etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE classe C. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano para o aparelho e 03 (três) anos para o compressor ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado. Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 17.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Inverter. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, monofásico, 60 Hz.	Unidade	3,00	_____	_____
10	Etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE classe A. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano para o aparelho e 03 (três) anos para o compressor ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado. Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 24.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Cassete Inverter. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, monofásico, 60 Hz.	Unidade	3,00	_____	_____
11	Etiqueta nacional de conservação de energia – ENCE classe D. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano para o aparelho e 03 (três) anos para o compressor ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado. Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 36.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Cassete Inverter. Controle remoto sem fio. Alimentação 220 V, monofásico, 60 Hz.	Unidade	3,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000939/2017-17 Pregão SRP 116 / 2017 Data da Emissão: 09/05/2018

Abertura: Dia: 23/05/2018 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	compressor ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado. Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 46.000 BTUs, ciclo reverso, tipo Cassete Inverter. Controle remoto sem fio. Alimentação 380 V, trifásico, 60 Hz. Etiqueta nacional de conservação de energia – ENCE classe D. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 (um) ano para o aparelho e 03 (três) anos para o compressor ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	3,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura